




Esbjerg Kommune, Arealudvikling
Att.: Peter Raben Nebeling
Torvegade 74
6700 Esbjerg

Torvegade 74, 6700 Esbjerg

Dato	26. februar 2026
Sagsbehandler	Tine Baatrup
Telefon direkte	76 16 15 05
Mobilnummer	27 74 10 54
Sagsid	MIS-25/003146

Godkendelse efter vandløbsloven til mindre uddybning af privat grøft syd for Stejlgårdsparken nr. 170 - 176 i Bramming

Esbjerg Kommune, Arealudvikling, har den 16. december 2025 ansøgt om uddybning af en grøft syd for ejendommene Stejlgårdsparken 170, 172, 174 og 176 i Bramming. Den eksisterende grøft ønskes udvidet, så den har en maksimal dybde på 0,6 m og en bredde på op til 1,6 m når den når terræn. Grøftens placering fremgår af figur 1.



Figur 1. Den lyseblå streg angiver den eksisterende grøft, der skal uddybes og gøres større. Bundkoter for grøfterne er angivet på kortet. Den mørkeblå streg viser Porsholt Bæk, som grøften har udløb i.

Formålet med projektet er at klimasikre ejendomme i Stejlgårdsparken mod oversvømmelse i forbindelse med kraftige regnhændelser, hvor vand fra den sydligt beliggende mark strømmer ind på ejendommene og forårsager skader på boligerne.

Høring af projektet

Projektet har været i offentlig høring på Esbjerg Kommunes hjemmeside i perioden 18.12.2025 til 15.01.2026.

I høringsperioden er der indkommet en bemærkning med input til sagen, blandt andet vedrørende udbedring af mindre lavninger, hvor vandet ikke kan løbe væk.


I forbindelse med projektets realisering vil de eksisterende lavninger langs grøften blive fyldt op med overskudsjord.

Derudover har Esbjerg Kommune i 2017 forlænget Porsholt Bæk mod sydøst, se figur 2. Den forlængede strækning begynder ved udløbet af den ansøgte grøfts uddybning. Strækningen er etableret med de bundkoter, der fremgår af tabel 1, og kommunen står pt. for vedligeholdelsen, som omfatter to årlige grødeskæringer samt oprensning efter behov. Dette sikrer afvanding fra den uddybede grøft syd for ejendommene Stejlgårdsparken 170, 172, 174 og 176 i Bramming.

Tabel 1. Dimensioner og skikkelse for strækningen af Porsholt Bæk, der blev forlænget i 2017.

Station (m)	Bundbredde (cm)	Anlæg	Bundkote (mDVR90)
-259	x	x	10,50
-181			10,07
-171	30	1	9,88
-66			9,09
0	x	x	8,02

Der er en Ø35 cm røroverkørsel mellem st. -171 og -181 med rørkoter på 9,83 og 10,04 mDVR90.



Figur 2. Oversigt over den strækning af Porsholt Bæk, som blev forlænget i 2017.

Afgørelse

Vandløbsmyndigheden i Esbjerg Kommune meddeler hermed godkendelse efter vandløbslovens¹ § 17 og § 21, jævnfør § 3 og § 5 i bekendtgørelse om vandløbsregulering og –restaurering m.v.²

Godkendelsen meddeles på følgende vilkår:

- Projektet skal udføres i overensstemmelse med ansøgningen om klimasikring af Stejlgårdsparken nr. 170-176, 6740 Bramming, dateret den 16. december 2025.
- Uddybningen af grøften på ca. 140 meter skal så vidt det er muligt placeres med minimum én meters afstand fra matrikelskellet mod syd.
- Grøft skal uddybes med jævnt fald – med startkote i ca. 11,00 m DVR90 og slutkote på 10,50 m DVR90.
- Den eksisterende grøft, som er en del af Porsholt Bæk, skal opretholdes i de dimensioner, der fremgår af Tabel 1. Der tillades dog aflejringer på op til 10 cm uden krav om oprensning.
- Det skal sikres, at tilførsel af jord og sand til Porsholt Bæk begrænses mest muligt under anlægsarbejdet.
- Der må ikke terrænreguleres på en måde, der hindrer det naturlige afløb af vand fra højere liggende arealer.
- Der må ikke laves forbindelse mellem de beskyttede søer og grøften.
- Vandløbsmyndigheden (Esbjerg Kommune) skal have besked om arbejdets påbegyndelse senest to dage før.

Ansøger er ansvarlig for, at ovenstående vilkår overholdes.

Formålet med vilkårene er at sikre hensyn til både afvandingsmæssige og miljømæssige forhold.

Afgørelsen må først udnyttes, når klagefristen er udløbet, og kun såfremt der ikke er indgivet klage. I tilfælde af klage vil ansøger få besked.

Godkendelsen bortfalder, hvis den ikke udnyttes inden for tre år.

Vandløbsmyndigheden kan føre tilsyn med arbejdets udførelse, hvis det vurderes nødvendigt.

Afgørelsen offentliggøres på kommunens hjemmeside i perioden fra den 26. februar 2026 til og med 26. marts 2026.

¹ Bekendtgørelse af lov om vandløb, LBK nr. 1217 af 25/11/2019.


² Bekendtgørelse om vandløbsregulering og –restaurering m.v. Bekendtgørelse nr. 834 af 27/06/2016

Projektbeskrivelse og redegørelse

Boligudstykningsen Stejlgårdsparken er beliggende lavere end det tilstødende landbrugsområde. Landbrugsarealet skråner mod nord, hvilket medfører, at der ved kraftige nedbørshændelser sker afstrømning af overfladevand mod boligområdet. For at sikre en tilstrækkelig afvanding er det nødvendigt at udvide den eksisterende grøft.

Projektet omfatter uddybning af en eksisterende grøft på ca. 140 m, jf. lyseblå markering på figur 1. Grøften etableres med en bundbredde på 0,4 m, anlæg på 1:1 og en maksimal dybde på 0,6 m under terrænen. I den vestlige ende vil grøften have en dybde på ca. 0,45 m, stigende til 0,6 m ved udløbet i Porsholt Bæk, jf. figur 3.

Grøften anlægges med et fald på ca. 3 ‰ i retning mod Porsholt Bæk.



Figur 3. Længdeprofil.

Begrundelse for afgørelsen

Miljømæssige forhold:

Grøften forventes at være tør det meste af året og kun føre vand ved ekstreme regnhændelser. Projektet vurderes ikke at påvirke det offentlige vandløb Porsholt Bæk væsentligt, da den nye grøft kun vil aflede overfladevand lidt hurtigere end tidligere. Projektet vurderes derfor ikke at have negative miljø- eller naturmæssige konsekvenser. Projektet ligger ikke i nærheden af Natura 2000-områder, og det skønnes ikke at påvirke arter omfattet af Habitatdirektivets bilag IV.

Projektområdet er ikke beliggende i områder med risiko for okkerudvaskning, okkerpotentielle områder, og grøftens dimensionering vurderes ikke at medføre en sænkning af grundvandsstanden. Derfor forventes projektet ikke at have nogen væsentlig påvirkning på en øget udvaskning af okker til vandløbssystemet.

Afvandingsmæssige forhold:

Projektet vil sikre at overfladevand ved større regnhændelser fra landbrugsarealet mod syd, ikke vil løbe direkte ind til ejendommene Stejlgårdsparken 170, 172, 174 og 176 i Bramming, men i stedet vil blive ledt udenom dem.

Det vurderes, at projektet ikke vil medføre forringede afvandingsforhold i Porsholt Bæk. Den samlede tilledning af overfladevand til vandløbet ændres ikke, idet vandet fortsat vil blive afledt til Porsholt Bæk inden for samme opland, dog via en mindre justeret strømningsvej. På den baggrund vurderes det, at de nedstrøms afvandingsforhold ikke påvirkes negativt.

Andre lovgivninger

VVM

Projektet er omfattet af VVM-lovgivningens bilag 2. Esbjerg Kommune har den 09. januar 2026 truffet afgørelse, baseret på en screening, om at der ikke skal udarbejdes en miljøkonsekvensrapport.

Naturbeskyttelsesloven

Projektet kræver ikke dispensation, da nærmeste beskyttede naturområde er en sø med eksisterende grøfter omkring, som ikke ændres.

Andre forhold

Ansøger er selv ansvarlig for at kontrollere Ledningsregistret for kabler, ledninger, rør m.v., og for at tage hensyn til disse under anlægsarbejdet.

Økonomi

Udgifter i forbindelse med projektets gennemførelse afholdes af Esbjerg Kommune.

Klagevejledning

Denne afgørelse kan påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet i henhold til vandløbslovens kapitel 16. Se klagevejledning i Bilag.

Henvendelser vedrørende afgørelsen kan rettes til:

Tine Baatrup, Vandløbsmyndighed
Tlf.: 7616 1505

Bilag: Klagevejledning

Bilag, Klagevejledning

Denne afgørelse kan jf. vandløbslovens kapitel 16 påklages til Miljø- og Fødevarerklagenævnet af:

- den, afgørelsen er rettet til,
- enhver, der må antages at have en individuel, væsentlig interesse i sagens udfald,
- en berørt nationalparkfond oprettet efter lov om nationalparker

Hvis du ønsker at klage over denne afgørelse, skal klagen indgives senest 26. marts 2026.

Du klager via klageportalen, som du finder på www.naevneneshus.dk under "Start din klage". Du logger på klageportalen med Mit-ID. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for Esbjerg Kommune via klageportalen. Når du klager, skal du betale et gebyr på 900 kr. for privatpersoner og 1.800 kr. for virksomheder, organisationer og offentlige myndigheder.

Miljø- og Fødevarerklagenævnet kan kontaktes på mfkn@naevneneshus.dk, og du kan få hjælp til klageportalen på klageportalen@naevneneshus.dk.

I klageportalen sendes din klage automatisk først til Natur & Vandmiljø, Esbjerg Kommune. Hvis Natur & Vandmiljø, Esbjerg Kommune fastholder afgørelsen, sendes klagen videre til behandling i nævnet via klageportalen. Du får besked om videresendelsen.

Miljø- og Fødevarerklagenævnet afviser din klage, hvis du sender den uden om klageportalen, medmindre du er blevet fritaget for brug af klageportalen. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til Miljø- og Fødevarerklagenævnet. Nævnet afgør herefter, om du kan fritages for at bruge klageportalen. Betingelser for fritagelse findes på www.naevneneshus.dk. Du skal samtidigt sende en mail til miljo@esbjerg.dk eller et brev til Esbjerg Kommune, Natur & Vandmiljø, Torvegade 74, 6700 Esbjerg. På denne måde ved kommunen, at en klage er på vej.

Gebyret tilbagebetales, hvis:

- klagesagen fører til, at den påklagede afgørelse ændres eller ophæves,
- klageren får helt eller delvis medhold i klagen,
- klagen afvises som følge af overskredet klagefrist, manglende klageberettigelse eller fordi klagen ikke er omfattet af Miljø- og Fødevarerklagenævnets kompetence.

Det bemærkes, at hvis den eneste ændring af den påklagede afgørelse er forlængelse af frist for efterkommelse af afgørelse som følge af den tid, der er medgået til at behandle sagen i klagenævnet, tilbagebetales gebyret dog ikke.